

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om
fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar;

Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd
om tillämpningen av föreskrifterna (SSMFS
2008:12) om fysiskt skydd av kärntekniska
anläggningar;

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar;¹

SSMFS 2008:12

Utkom från trycket
den 30 januari 2009

beslutade den 19 december 2008.

Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver följande med stöd av 20 a och 21 §§ förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet.

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter gäller åtgärder som krävs för att dels skydda kärntekniska anläggningar mot obehörigt intrång, sabotage eller annan sådan påverkan som kan medföra radiologisk olycka dels för att förhindra obehörig befattning med kärnämne eller kärnavfall, s.k. fysiskt skydd. Föreskrifterna omfattar bestämmelser om tekniska, organisatoriska och administrativa åtgärder.

Föreskrifterna tillämpas på följande typer av kärntekniska anläggningar, för vilka tillstånd till kärnteknisk verksamhet är beslutade med stöd av 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet:

- kärnkraftsreaktor,
- forsknings- eller materialprovningsreaktor,
- anläggning för slutlig förvaring av kärnämne eller kärnavfall som inte slutligt har förslutits,
- anläggning för hantering, bearbetning eller lagring av kärnämne,
- anläggning för hantering, bearbetning eller lagring av kärnavfall.

Föreskrifterna gäller dock inte för anläggningar för markdeponering av lågaktivt kärnavfall enligt 16 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet.

Grundläggande bestämmelser som rör fysiskt skydd finns i 4 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Ytterligare bestämmelser finns i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:17) om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer.

2 § Med *kärnteknisk anläggning*, *kärnämne*, *kärnavfall*, *lagring* och *slutförvaring* avses i dessa föreskrifter detsamma som anges i 2 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

¹ Dessa föreskrifter och allmänna råd har tidigare kungjorts i Statens kärnkraftinspektions författningssamling (SKIFS 2005:1).

Med *fysiskt skydd, radiologisk olycka och säkert läge* avses i dessa föreskrifter detsamma som anges i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar.

I dessa föreskrifter används följande termer med nedan angivna betydelser

<i>bevakat område:</i>	det område som omger en anläggning och avgränsas av ett områdesskydd,
<i>inre förvaringsutrymme:</i>	utrymme där kärnämne, som hänförs till kategori I enligt konventionen om fysiskt skydd av kärnämne ² , förvaras,
<i>kontrollerat tillträde:</i>	åtgärder som säkerställer att endast behöriga personer ges tillträde till ett utrymme,
<i>områdesskydd:</i>	skydd av bevakat område så att obehörigt intrång försvåras och fördröjs,
<i>registrerat tillträde:</i>	åtgärder som säkerställer att de personer som passerar in till ett utrymme registreras,
<i>skalskydd:</i>	skydd av skyddat område så att obehörigt intrång försvåras och fördröjs,
<i>skyddat område:</i>	de byggnader eller delar av byggnader som innehåller utrustning för anläggningens säkra drift eller i vilka kärnämne eller kärnavfall hanteras, bearbetas, lagras eller slutförvaras,
<i>övervakad överföring av larm:</i>	sådan funktion som tillförsäkrar att ett larm avges om ett fel uppstår som äventyrar överföringens funktionsduglighet.

Indelning av anläggningar i kategorier

3 § De anläggningar som omfattas av denna föreskrift har delats in i tre kategorier. Indelningen framgår av bilaga 1.

² Konventionen om fysiskt skydd av kärnämne, Sveriges överenskommelser med främmande makter, SÖ 1985:24

Skydd av och kontroll av tillträdet till anläggningen m.m.

4 § Vid en anläggning ska de åtgärder som framgår av bilaga 2 vidtas för att skydda anläggningen och kontrollera tillträdet till anläggningen.

Vid en anläggning ska det dessutom finnas planerade och förberedda åtgärder för att vid en förhöjd hotbild temporärt förstärka det fysiska skyddet.

Hantering, bearbetning, lagring eller slutförvar av kärnämne eller kärnavfall

5 § Kärnämne och kärnavfall ska hanteras, bearbetas, lagras eller slutförvaras inom skyddat område.

Med undantag av vad som sägs i första stycket får kärnämne, som enligt tabellen i bilaga 1 hänförs till skyddsklass 2 eller 3, i anslutning till mottagning eller i avvaktan på avsändning från en anläggning, temporärt lagras inom bevakat område under förutsättning att:

1. kärnämnet är inneslutet i föreskrivna transportbehållare,
2. lagringen sker på en särskilt utsedd och tydligt avgränsad plats och
3. åtgärder vidtas för att omedelbart detektera om någon olovligen uppehåller sig vid eller i omedelbar anslutning till transportbehållare och omedelbart verifiera orsak till larm.

Med undantag av vad som sägs i första stycket får låg- och medelaktivt kärnavfall, i avvaktan på behandling eller transport eller efter behandling eller transport, temporärt lagras inom bevakat område under förutsättning att:

1. kärnavfallet i förekommande fall är inneslutet i föreskrivna transportbehållare,
2. lagringen sker på en särskilt utsedd och tydligt avgränsad plats och
3. åtgärder vidtas för att omedelbart detektera om någon olovligen uppehåller sig vid eller i omedelbar anslutning till kärnavfallskolli eller transportbehållare och omedelbart verifiera orsak till larm.

Innan lagring enligt andra eller tredje stycket tillämpas ska en riskanalys göras. Riskanalysen ska dokumenteras.

Organisation och personal

Ansvarig för det fysiska skyddet

6 § Tillståndshavaren ska utse en person i ledande ställning att ansvara för övergripande frågor om fysiskt skydd. Personen ska i dessa frågor ha en fristående ställning i förhållande till de driftansvariga delarna av organisationen.

Säkerhetsprövning av personal

7 § Personer som anställs eller på annat sätt deltar i verksamheten vid en anläggning ska vara pålitliga och lämpliga från säkerhetssynpunkt. Tillståndshavaren ansvarar för att säkerhetsprövning av dessa personer genomförs.

Utän hinder av första stycket, där det t.ex. av tidsskäl är uppenbart orimligt att genomföra tillräcklig säkerhetsprövning, får i undantagsfall en person delta i verksamheten vid anläggningen förutsatt att åtgärder vidtas exempelvis i form av eskort eller annan motsvarande övervakning.

Bestämmelser om säkerhetsprövning finns i säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Studiebesök

8 § Studiebesök inom anläggningen ska genomföras under kontrollerade former. Studiebesökare ska alltid eskorteras av särskilt utbildad personal.

Hantering av uppgifter om säkerhetsåtgärder

9 § Uppgifter av avgörande betydelse för anläggningens säkerhetsåtgärder får inte delges obehöriga. Vid anläggningen ska det finnas dokumenterade rutiner för hantering och förvaring av sådana uppgifter.

Lås och nycklar

10 § Låssystem som används ska ha en säkerhetsnivå som motsvarar det fysiska skyddet i övrigt för respektive område eller utrymme. Det ska finnas dokumenterade rutiner för säker hantering av låscylindrar och nycklar/nyckelkort. Nycklar/nyckelkort får endast tilldelas den personal som har behörighet att vistas inom berört utrymme.

Datoriserade system

11 § Datoriserade system av betydelse för anläggningens säkerhet inklusive det fysiska skyddet ska vara skyddade mot obehörig åtkomst och dataintrång.

Undantag

12 § Strålsäkerhetsmyndigheten får medge undantag från dessa föreskrifter om särskilda skäl föreligger och om det kan ske utan att syftet med föreskrifterna åsidosätts.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2009.

Åtgärder för att uppfylla bestämmelserna enligt 4 § bilaga 2, punkterna 1.8, 1.15, 1.16 andra stycket, 2.4 andra stycket, 2.8, 3.6 vara genomförda senast den 1 januari 2008. Åtgärder för att uppfylla bestämmelserna enligt 4 § bilaga 2, punkterna 1.4 andra stycket, 1.9 andra stycket, 1.10, 1.18 andra stycket, 1.19, 1.21, 2.7 andra och tredje stycket, 2.9 andra stycket, 2.10, 3.7 andra stycket ska vara genomförda senast den 1 oktober 2008.

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

ANN-LOUISE EKSBORG

Stig Isaksson

Bilaga 1

Kategorisering av anläggningar

Kategorisering av anläggningar enligt 3 § ska göras enligt nedan. Kategoriseringen av en anläggning för hantering, bearbetning och lagring av kärnämne, förutom de anläggningar som särskilt nämns nedan, ska avgöras av till vilken skyddsklass som kärnämnet vid anläggningen hänförs enligt tabellen under punkt 2 Indelning av kärnämne i skyddsklasser nedan.

1. Anläggningskategorier

Kategori:

1.
 - kärnkraftsreaktor,
 - centralt mellanlager för använt kärnbränsle, eller
 - anläggning för hantering, bearbetning eller lagring av kärnämne som hänförs till skyddsklass 1

2.
 - forsknings- och materialprovningsreaktor,
 - anläggning för hantering, bearbetning eller lagring av använt kärnbränsle annan än centralt mellanlager enligt kategori 1 ovan,
 - anläggning för slutlig förvaring av kärnämne eller högaktivt kärnavfall, som inte slutligt har förslutits,
 - anläggning för tillverkning av kärnbränsle, eller
 - anläggning för hantering, bearbetning eller lagring av kärnämne som hänförs skyddsklass 2.

3.
 - anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutlig förvaring av låg- och medelaktivt kärnavfall,
 - kärnkraftsreaktor eller forsknings- och materialprovningsreaktor som är slutligt avställd och från vilken allt kärnbränsle och kärnämne avlägsnats, eller
 - anläggning för hantering, bearbetning eller lagring av kärnämne som hänförs skyddsklass 3.

2. Indelning av kärnämne i skyddsklasser

Anläggningar för hantering, bearbetning eller lagring av kärnämne ska hänföras till kategori 1-3 beroende på den mängd, slag och anrikning av det kärnämne som finns vid anläggningen. För indelning i skyddsklass

ska tabellen nedan användas. Tabellen baseras på motsvarande tabell i konventionen om fysiskt skydd av kärnämne³.

Kärnämne	Form a=anrikning (%)	Skyddsklass 1 m=massa (kg)	Skyddsklass 2 m=massa (kg)	Skyddsklass 3 m=massa (kg)
Plutonium	Obestrålat	$m \geq 2$	$0,5 < m < 2$	$0,015 < m \leq 0,5$
Uran-233	Obestrålat	$m \geq 2$	$0,5 < m < 2$	$0,015 < m \leq 0,5$
Uran-235	Obestrålat a ≥ 20	 $m \geq 5$	 $1 < m < 5$	 $0,015 < m \leq 1$
	$10 \leq a < 20$		$m \geq 10$	$1 < m < 10$
	$0,71 < a < 10$			$m \geq 10$
Uran Plutonium	Bestrålat		Dosrat på 1m avstånd från det oskärmade materialets yta > 1 gray/h ⁴	

Kärnämne som inte kan hänföras till någon av skyddsklasserna 1-3 i tabellen t.ex. för att det förekommer i mindre mängder ska för tillämpningen av dessa föreskrifter anses tillhöra skyddsklass 3.

Med undantag av ovanstående gäller att kärnämne alltid ska hänföras till skyddsklass 3 om det är i en form som innebär att;

1. kärnämnet inte längre är användbart för kärnteknisk användning,
2. risken för utspridning till eller kontamination av omgivningen minimerats och
3. kärnämnet är praktiskt omöjligt att återvinna.

³ Konventionen om fysiskt skydd av kärnämne, Sveriges överenskommelser med främmande makter, SÖ 1985:24

⁴ Om dosraten är 1 gray/h eller mindre ska materialet för tillämpningen av denna tabell anses vara obestrålat.

Följande åtgärder ska vidtas vid de anläggningar som hänförs till kategori 1

Skydd av anläggningen

Bevakning av anläggningen

1.1 Tillståndshavaren ska se till att det vid en anläggning ständigt finns ansvarig arbetsledning och särskilt utbildad personal för bevakning (bevakningspersonal).

Det ska finnas bevakningspersonal i det antal som behövs för att följande uppgifter ska kunna utföras:

1. kontrollera behörigheten hos de personer som vistas inom anläggningen,
2. kontrollera att föremål som förtecknats enligt 1.14 punkten 3 inte tas in i anläggningen,
3. kontrollera att anordningar för fysiskt skydd fungerar,
4. verifiera larm,
5. försvåra, fördröja och om möjligt förhindra obehörigt intrång.

1.2 Bevakningspersonalen enligt 1.1 ska vid behov och med kort varsel kunna förstärkas med extra bevakningspersonal.

1.3 Bestämmelser om bevakning av skyddsobjekt finns i lag (1990:217) och förordning (1990:1334) om skydd av samhällsviktiga anläggningar m.m.

Bevakningscentral

1.4 Anläggningen ska vara ansluten till en bevakningscentral.

Bevakningscentralen ska vara utformad så att den motstår intrång eller annan yttre påverkan enligt de förutsättningar som framgår av den dimensionerande hotbild som Strålsäkerhetsmyndigheten bestämmer.⁵

Obehörigt intrång i bevakningscentralen ska omedelbart kunna detekteras och verifieras. Tillträde till bevakningscentralen ska ske genom kontrollerat tillträde.

Bevakningscentralen ska vara försedd med överfallslarm med övervakad överföring av larm till anläggningens kontrollrum eller motsvarande och till polismyndighet.

1.5 Bevakningscentralen ska vara ständigt bemannad med särskilt utbildad personal samt utrustad och utformad så att följande funktioner oavbrutet kan upprätthållas:

1. övervakning av larm från bevakningsteknisk utrustning inkl. verifiering av larm,
2. loggning och dokumentation av händelser,
3. larmning av personal och berörda myndigheter i händelse av hot mot anläggningen,
4. upprätthållande av sådan intern och extern kommunikation som avses i 1.24,
5. handhavande av tillträdeskontrollsystem.

1.6 Bevakningscentralen och den bevakningstekniska utrustning som är ansluten till bevakningscentralen ska vara försedd med reservkraftförsörjning.

Bevakat område

1.7 En kärnteknisk anläggning ska omges av ett bevakat område och avgränsas av ett områdesskydd.

Områdesskyddet ska vara utformat så att obehörigt intrång försvåras och fördröjs. Obehörigt intrång i bevakat område ska omedelbart kunna detekteras. Orsaken till larm, samt var larmet utlösts, ska omedelbart kunna verifieras.

Samtliga passager in till bevakat område ska vara låsta och larmade. Tillträde till bevakat område ska ske genom kontrollerat tillträde.

Åtgärder ska vidtas för att förebygga att motorfordon kan forcera områdesskyddet.

1.8 Olovlig utförelse av kärnämne och kärnavfall från anläggningen ska så långt det är möjligt och rimligt kunna detekteras.

Skyddat område

1.9 Skyddat område ska vara beläget inom bevakat område. Gräns till skyddat område ska vara försett med ett skalskydd.

Skalskyddet utgörs av byggnadsdelar och larmanordningar, och ska vara utformat så att obehörigt intrång försvåras och fördröjs. Obehörigt intrång i skyddat område ska omedelbart kunna detekteras. Orsaken till larm, samt var larmet utlösts, ska omedelbart kunna verifieras.

1.10 Skyddat område ska där så är möjligt och rimligt vara indelat i sektioner. Tillträde till skyddat område ska ske genom kontrollerat och registrerat tillträde.

Inre förvaringsutrymme

1.11 Inre förvaringsutrymme ska vara beläget inom skyddat område och vara utformat så att obehörig befattning med det kärnämne som förvaras i utrymmet förhindras enligt de förutsättningar som framgår av den dimensionerande hotbild som Strålsäkerhetsmyndigheten bestämmer.⁵

Åtgärder ska vidtas för att försvåra och fördröja obehörigt intrång i inre förvaringsutrymme. Obehörigt intrång i inre förvaringsutrymme ska omedelbart kunna detekteras. Orsaken till larm, samt var larmet utlösts, ska omedelbart kunna verifieras. Samtliga passager in till inre förvaringsutrymme ska vara låsta och larmade. Tillträde till inre förvaringsutrymme ska ske genom kontrollerat och registrerat tillträde.

Tillträde till anläggningen

Tillträde för personer

1.12 Tillståndshavaren ska besluta om vilka personer som ska vara behöriga att få tillträde till anläggningen. Godkänd säkerhetsprövning ska vara en förutsättning för att på egen hand få tillträde till anläggningen. I andra fall ska personen eskorteras av en särskilt utsedd person som är behörig att få tillträde till anläggningen.

Första stycket gäller inte för personer som enligt lag har befogenhet att bereda sig tillträde till anläggningen.

1.13 Personer som medges tillträde till anläggningen ska tilldelas en behörighetshandling som ska bäras synlig.

1.14 Tillståndshavaren ska se till att det finns dokumenterade rutiner för tillträde till anläggningen som minst omfattar:

1. förteckning över de personer som har rätt att medge tillträde till anläggningen
2. förteckning över de personer som medges tillträde
3. förteckning över föremål som inte får tas in i anläggningen utan särskilt tillstånd

1.15 Åtgärder ska vidtas för att förhindra att personer som ges tillträde till anläggningen medför föremål som förtecknats enligt 1.14 punkten 3.

Tillträde för fordon

1.16 Tillståndshavaren ska besluta om vilka fordon som ska ges tillträde till anläggningen. Tillträde för fordon till bevakat och skyddat område ska ske under kontrollerade former och endast fordon i tjänsteärende får medges tillträde.

Innan ett fordon ges tillträde till bevakat eller skyddat område ska det genomsökas för att förhindra att föremål som förtecknats enligt 1.14 punkten 3 tas in i anläggningen.

Centralt kontrollrum

1.17 Anläggningens centrala kontrollrum ska vara beläget inom skyddat område. Åtgärder ska vidtas för att försvåra och fördröja obehörigt intrång i det centrala kontrollrummet. Obehörigt intrång i kontrollrummet ska omedelbart kunna detekteras och verifieras. Samtliga passager in till kontrollrummet ska vara låsta och larmade. Tillträde till kontrollrummet ska ske genom kontrollerat och registrerat tillträde.

1.18 Kontrollrummet ska vara utrustat med överfallslarm med övervakad överföring av larm till anläggningens bevakningscentral och till polismyndighet. Vid utlöst överfallslarm ska händelser i kontrollrummet kunna observeras och följas från bevakningscentralen.

Kontrollrummet ska vara utformat så att det motstår intrång eller annan yttre påverkan som framgår av den dimensionerande hotbild som Strålsäkerhetsmyndigheten bestämmer⁵ minst så länge så att de åtgärder som framgår av 1.19 hinner vidtas.

1.19 Vid kärnkraftsreaktorer ska åtgärder vara förberedda för att, vid hot mot verksamheten i kontrollrummet, bringa anläggningen i säkert läge samt för att från kontrollrummet blockera manöverfunktioner och utrymma kontrollrummet.

1.20 Ytterligare bestämmelser om kontrollrum i kärnkraftsreaktorer finns 18-19 §§ i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:17) om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer.

Reservövervakningsplats

1.21 Åtgärder ska vidtas för att försvåra och fördröja obehörigt intrång i en reservövervakningsplats enligt 20 § i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:17) om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer.

Obehörigt intrång i reservövervakningsplats ska omedelbart kunna detekteras och verifieras. Samtliga passager in till en reservövervakningsplats ska vara låsta och larmade. Tillträde till reservövervakningsplats ska ske genom kontrollerat och registrerat tillträde.

1.22 Vid kärnkraftsreaktorer ska det vara möjligt att övervaka reaktorns tillstånd vid händelser och hot som framgår av den dimensionerande hotbild som Strålsäkerhetsmyndigheten bestämmer⁵, och som innebär att

varken ordinarie kontrollrum eller reservövervakningsplats enligt 1.21 är tillgängliga.

1.23 Bestämmelser om beredskapsåtgärder vid driftstörningar och haverier finns i 2 kap 12-13 §§ Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar.

Ytterligare bestämmelser om reservövervakningsplats i kärnkraftsreaktorer finns 20 § i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:17) om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer.

Sambandsutrustning

1.24 Vid anläggningen ska det finnas sambandsutrustning i tillräcklig omfattning som möjliggör kommunikation dels inom anläggningen, dels mellan anläggningen och polismyndighet eller andra berörda myndigheter. Sambandsutrustningen ska bestå av minst två av varandra oberoende och diversifierade sambandssystem som kontinuerligt medger tvåvägs röstkommunikation såväl internt som externt. För larmöverföring, såväl internt som externt, ska det finnas minst två av varandra oberoende och diversifierade sambandssystem.

Genomsökning efter avställning av kärnkraftsreaktor

1.25 Vid en kärnkraftsreaktor skall, efter avslutat arbete i samband med revision eller annat större reparationsarbete som utförts av utomstående personal, utrymmen inom skyddat område som innehåller utrustning av betydelse för säkerheten genomsökas. Genomsökningen ska göras innan reaktorn åter får tas i drift.

Vid anläggningen ska det finnas instruktioner av vilka framgår hur genomsökningen ska ske samt att resultatet av genomsökningen ska vara utan anmärkning innan anläggningen får återstartas.

Följande åtgärder ska vidtas vid de anläggningar som hänförs till kategori 2

Skydd av anläggningen

Bevakning av anläggningen

2.1 Tillståndshavaren ska se till att det vid en anläggning ständigt finns ansvarig arbetsledning och särskilt utbildad personal för bevakning (bevakningspersonal).

Det ska finnas bevakningspersonal i det antal som behövs för att följande uppgifter ska kunna utföras:

1. kontrollera behörigheten hos de personer som vistas inom anläggningen
2. kontrollera att föremål som förtecknats enligt 2.13 punkten 3 inte tas in i anläggningen
3. kontrollera att anordningar för fysiskt skydd fungerar
4. verifiera larm
5. försvåra, fördröja och om möjligt förhindra obehörigt intrång

2.2 Bevakningspersonalen enligt 2.1 ska vid behov och med kort varsel kunna förstärkas med extra bevakningspersonal.

2.3 Bestämmelser om bevakning av skyddsobjekt finns i lag (1990:217) och förordning (1990:1334) om skydd av samhällsviktiga anläggningar m.m.

Bevakningscentral

2.4 Anläggningen ska vara ansluten till en bevakningscentral.

Åtgärder ska vidtas för att försvåra och fördröja obehörigt intrång i bevakningscentralen. Obehörigt intrång i bevakningscentralen ska omedelbart kunna detekteras och verifieras. Tillträde till bevakningscentralen ska ske genom kontrollerat tillträde.

Bevakningscentralen ska vara försedd med överfallslarm med övervakad överföring av larm till anläggningens kontrollrum eller motsvarande och till polismyndighet.

2.5 Bevakningscentralen ska vara ständigt bemannad med särskilt utbildad personal samt utrustad och utformad så att följande funktioner oavbrutet kan upprätthållas:

1. övervakning av larm från bevakningsteknisk utrustning inkl. verifiering av larm
2. loggning och dokumentation av händelser

3. larmning av personal och berörda myndigheter i händelse av hot mot anläggningen
4. upprätthållande av sådan intern och extern kommunikation som avses i 2.21
5. handhavande av tillträdeskontrollsystem

2.6 Bevakningscentralen och den bevakningstekniska utrustning som är ansluten till bevakningscentralen ska vara försedd med reservkraftförsörjning.

Bevakat område

2.7 En kärnteknisk anläggning ska omges av ett bevakat område och avgränsas av ett områdesskydd.

Områdesskyddet ska vara utformat så att obehörigt intrång försvåras och fördröjs. Obehörigt intrång i bevakat område ska omedelbart kunna detekteras. Orsaken till larm samt var larmet utlösts ska omedelbart kunna verifieras.

Samtliga passager in till bevakat område såsom grindar, kulvertar m.m. ska vara låsta och larmade. Tillträde till bevakat område ska ske genom kontrollerat tillträde.

Åtgärder ska vidtas för att förebygga att motorfordon kan forcera områdesskyddet.

2.8 Olovlig utförelse av kärnämne och kärnavfall från anläggningen ska så långt det är möjligt och rimligt kunna detekteras.

Skyddat område

2.9 Skyddat område ska vara beläget inom bevakat område. Gräns till skyddat område ska vara försett med ett skalskydd.

Skalskyddet utgörs av byggnadsdelar och larmanordningar och ska vara utformat så att obehörigt intrång försvåras och fördröjs. Obehörigt intrång i skyddat område ska omedelbart kunna detekteras.

2.10 Skyddat område ska där så är möjligt och rimligt vara indelat i sektioner. Tillträde till skyddat område ska ske genom kontrollerat och registrerat tillträde.

Tillträde till anläggningen

Tillträde för personer

2.11 Tillståndshavaren ska besluta om vilka personer som ska vara behöriga att få tillträde till anläggningen. Godkänd säkerhetsprövning ska

vara en förutsättning för att på egen hand få tillträde till anläggningen. I andra fall ska personen eskorteras av en särskilt utsedd person som själv har tillträde till anläggningen.

Första stycket gäller inte med avseende på personer som enligt lag har befogenhet att bereda sig tillträde till anläggningen.

2.12 Personer som medges tillträde till anläggningen ska tilldelas en behörighetshandling som ska bäras synlig.

2.13 Tillståndshavaren ska se till att det finns dokumenterade rutiner för tillträde till anläggningen som minst omfattar:

1. förteckning över de personer som har rätt att medge tillträde till anläggningen
2. förteckning över de personer som medges tillträde
3. förteckning över föremål som inte får tas in i anläggningen utan särskilt tillstånd

2.14 Åtgärder ska vidtas för att förebygga att personer som ges tillträde till anläggningen medför föremål som förtecknats enligt 2.13 punkten 3.

Tillträde för fordon

2.15 Tillståndshavaren ska besluta om vilka fordon som ska ges tillträde till anläggningen. Tillträde för fordon till bevakat och skyddat område ska ske under kontrollerade former och endast fordon i tjänsteärende får medges tillträde.

Innan ett fordon ges tillträde till bevakat eller skyddat område ska åtgärder vidtas för att förebygga att föremål som förtecknats enligt 2.13 punkten 3 tas in i anläggningen.

Centralt kontrollrum i forsknings- eller materialprovningsreaktor

2.16 Vid en forsknings- eller materialprovningsreaktor ska det centrala kontrollrummet vara beläget inom skyddat område. Åtgärder ska vidtas för att försvåra och fördröja obehörigt intrång i det centrala kontrollrummet. Obehörigt intrång i kontrollrummet ska omedelbart kunna detekteras och verifieras. Samtliga passager in till kontrollrummet ska vara låsta och larmade. Tillträde till kontrollrummet ska ske genom kontrollerat och registrerat tillträde.

Kontrollrummet ska vara utrustat med överfallslarm med övervakad överföring av larm till anläggningens bevakningscentral och till polismyndighet. Vid utlöst överfallslarm ska händelser i kontrollrummet kunna observeras och följas från bevakningscentralen.

Kontrollrummet ska vara utformat så att det motstår intrång eller annan yttre påverkan som framgår av den dimensionerande hotbild som Strålsäkerhetsmyndigheten bestämmer⁵ minst så länge så att de åtgärder som framgår av 2.17 hinner vidtas.

2.17 Vid en forsknings- eller materialprovningsreaktor ska åtgärder vara förberedda för att, vid hot mot verksamheten i kontrollrummet, bringa anläggningen i säkert läge samt för att från kontrollrummet blockera manöverfunktioner och utrymma kontrollrummet.

Reservövervakningsplats

2.18 Vid en forsknings- eller materialprovningsreaktor ska det finnas en reservövervakningsplats för att leda och övervaka en säker avställning samt lokala manöverplatser för att bringa reaktorn i säkert läge, för de händelser och hot som framgår av den dimensionerande hotbild som Strålsäkerhetsmyndigheten bestämmer⁵ och som innebär att ordinarie kontrollrum inte är tillgängligt.

2.19 Vid en forsknings- eller materialprovningsreaktor ska åtgärder vidtas för att försvåra och fördröja obehörigt intrång i reservövervakningsplatsen. Obehörigt intrång i reservövervakningsplatsen ska omedelbart kunna detekteras och verifieras. Samtliga passager in till reservövervakningsplatsen ska vara låsta och larmade. Tillträde till reservövervakningsplatsen ska ske genom kontrollerat och registrerat tillträde.

2.20 Ytterligare bestämmelser om beredskapsåtgärder vid driftstörningar och haverier finns i 2 kap 12-13 §§ Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar.

Sambandsutrustning

2.21 Vid en anläggning ska det finnas sambandsutrustning i tillräcklig omfattning som möjliggör kommunikation dels inom anläggningen dels mellan anläggningen och polismyndighet eller andra berörda myndigheter. Sambandsutrustningen ska bestå av minst två av varandra oberoende och diversifierade sambandssystem som kontinuerligt medger tvåvägs röstkommunikation såväl internt som externt. För larmöverföring, såväl internt som externt, ska det finnas minst två av varandra oberoende och diversifierade sambandssystem.

Följande åtgärder ska vidtas vid de anläggningar som hänförs till kategori 3

Skydd av anläggningen

Bevakning av anläggningen

3.1 Tillståndshavaren ska se till att anläggningen är föremål för bevakning. Bevakningen ska utföras av särskilt utbildad personal (bevakningspersonal).

Bevakningen ska syfta till att:

1. kontrollera behörigheten hos de personer som vistas inom anläggningen
2. kontrollera att anordningar för fysiskt skydd fungerar
3. verifiera larm,
4. försvåra, fördröja och om möjligt förhindra obehörigt intrång

3.2 Bevakningspersonalen enligt 3.1 ska vid behov och med kort varsel kunna förstärkas med extra bevakningspersonal.

Bevakningscentral

3.3 Anläggningen ska vara ansluten till en bevakningscentral.

3.4 Bevakningscentralen ska vara ständigt bemannad med särskilt utbildad personal samt utrustad och utformad så att följande funktioner oavbrutet kan upprätthållas:

1. övervakning av larm från bevakningsteknisk utrustning
2. loggning och dokumentation av händelser
3. larmning av personal och berörda myndigheter i händelse av hot mot anläggningen

Bevakat område

3.5 En kärnteknisk anläggning ska omges av ett bevakat område och avgränsas av ett områdesskydd. Områdesskyddet ska förebygga obehörigt intrång.

3.6 Olovlig utförelse av kärnämne och kärnavfall från anläggningen ska så långt det är möjligt och rimligt kunna detekteras.

Skyddat område

3.7 Skyddat område ska vara beläget inom bevakat område. Gräns till skyddat område ska förses med ett skalskydd.

Skalskyddet utgörs av byggnadsdelar och larmanordningar och ska vara utformat så att obehörigt intrång försvåras och fördröjs. Obehörigt intrång i skyddat område ska omedelbart kunna detekteras.

3.8 Tillträde till skyddat område ska ske genom kontrollerat tillträde.

Tillträde till anläggningen

Tillträde för personer

3.9 Tillståndshavaren ska besluta om vilka personer som ska vara behöriga att få tillträde till anläggningen. Godkänd säkerhetsprövning ska vara en förutsättning för att på egen hand få tillträde till anläggningen. I andra fall ska personen eskorteras av en särskilt utsedd person som själv har tillträde till anläggningen.

Första stycket gäller inte med avseende på personer som enligt lag har befogenhet att bereda sig tillträde till anläggningen.

3.10 Personer som medges tillträde till anläggningen ska tilldelas en behörighetshandling som ska bäras synlig.

3.11 Tillståndshavaren ska se till att det finns dokumenterade rutiner för tillträde till anläggningen som minst omfattar:

1. förteckning över de personer som har rätt att medge tillträde till anläggningen,
2. förteckning över de personer som medges tillträde.

Tillträde för fordon

3.12 Tillståndshavaren ska besluta om vilka fordon som ska ges tillträde till anläggningen. Tillträde för fordon till bevakat och skyddat område ska ske under kontrollerade former och endast fordon i tjänsteärende får medges tillträde.

Sambandsutrustning

3.13 Vid en anläggning ska det finnas sambandsutrustning i tillräcklig omfattning som möjliggör kommunikation dels inom anläggningen dels mellan anläggningen och polismyndighet eller andra berörda myndigheter. Överföring av larm från anläggningen till bevakningscentralen ska ske med övervakad överföring.

Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (SSMFS 2008:12) om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar;

SSMFS 2008:12

Utkom från trycket
den 30 januari 2009

beslutade den 19 december 2008.

Strålsäkerhetsmyndigheten beslutar följande allmänna råd.

Till 1 §

Det primära syftet med de åtgärder som krävs för att skydda kärntekniska anläggningar mot antagonistiska handlingar, som kan medföra en radiologisk olycka, bör vara motsvarande vad som föreskrivs om barriärer och djupförsvär i 2 kap 1 § i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar. Detta innebär att åtgärderna i första hand bör förebygga att antagonistiska handlingar leder till driftstörningar och haverier. Om detta ändå skulle inträffa bör utsläpp till omgivningen av radioaktiva ämnen kontrolleras genom de anordningar och förberedda åtgärder som etablerats för att begränsa och lindra konsekvenserna av en olycka. Sammanfattningsvis kan sägas att antagonistiska handlingar mot en kärnteknisk anläggning inte bör leda till allvarigare konsekvenser än vad fel i eller felaktig funktion hos utrustning, felaktigt handlande, händelser eller naturfenomen förväntas leda till.

Det bör observeras att föreskriften i tillämpliga delar även gäller under uppförande av en kärnteknisk anläggning. Tillståndshavaren förväntas redovisa utformningen av det fysiska skyddet under uppförandetiden i samband med att en preliminär säkerhetsredovisning lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten för godkännande, jfr 4 kap 2 § andra stycket, SSMFS 2008:1. Som exempel på åtgärder som kan komma ifråga kan nämnas säkerhetsprövning enligt 7 § och hantering av uppgifter om säkerhetsåtgärder enligt 9 §.

De internationella rekommendationer om fysiskt skydd¹ som publicerats av IAEA kan utgöra vägledning när det gäller åtgärder som behöver vidtas vid en anläggning för att förebygga och förhindra dels obehörig befattning med kärnämne dels sabotage eller annan sådan påverkan som kan

¹ The Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities, INFCIRC/225/. Senaste versionen är Rev.4 (Corrected).

leda till en radiologisk olycka. Den vägledning om fysiskt grundskydd som publicerats av Svenska Kraftnät² kan utgöra ytterligare vägledning när det gäller utformning av det fysiska skyddet vid en kärnteknisk anläggning.

Till 2 §

Begreppet ”skyddat område” används även i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:51) om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning men med en annan betydelse.

Till 3 §

Anläggningarna har delats in i tre kategorier utgående från en sammanvägd riskbedömning. Denna bedömning utgår från den dimensionerande hotbild som Strålsäkerhetsmyndigheten bestämmer³, och baseras på:

- risken för att ett sabotage mot, eller skadegörelse på, anläggningen leder till en radiologisk olycka,
- risken för kärnvapenspridning i händelse av stöld av kärnämne från anläggningen,
- risken för att kärnämne eller kärnavfall från anläggningen används för direkt bestrålning, kontamination eller utspridning.

Till 3 §, bilaga 1

Punkt 2: Vid tillämpning av undantaget enligt sista stycket bör en dokumenterad analys göras. Av analysen bör det till exempel framgå att risken för utspridning till eller kontamination av omgivningen reducerats till en tillräckligt låg nivå.

Till 4 §

Syftet med de planerade och förberedda åtgärder som föreskrivs i andra stycket bör vara att med kort varsel kunna förstärka det fysiska skyddet vid förändringar i hotbilden mot anläggningen. Sådana förändringar kan vara av olika karaktär och bestå i såväl opreciserade hot, t.ex. som följd av händelser i omvärlden, som i mer direkta hot mot anläggningen. Tillståndshavaren bör så långt möjligt samverka med polismyndighet i planering och förberedelser av åtgärder. Planeringen av åtgärder kan göras i form av förbestämda nivåer.

Till 5 §

Som exempel på sådana situationer där lagring av kärnämne enligt andra stycket kan komma ifråga kan följande nämnas:

² Vägledning – Fysiskt grundskydd. Den version som publicerades i augusti 2003.

³ Den dimensionerande hotbilden framgår av SSM 2008/2966.

- mottagning av obestrålat kärnbränsle vid en kärnkraftsreaktor och där uppställning måste ske på bevakat område i avvaktan på att avlastning kan ske,
- uppställning av transportbehållare med bestrålat kärnbränsle vid en kärnkraftsreaktor där uppställning måste ske på bevakat område i avvaktan på lastning ombord på transportmedel.

Som exempel på sådana situationer där lagring av kärnavfall enligt tredje stycket kan komma ifråga kan följande nämnas:

- skrymmande avfallskomponenter som p.g.a. sin aktivitetsmängd lagras utomhus i avvaktan på nedsmältning eller annan avfallsbehandling,
- göt som uppkommit vid nedsmältning, som med hänvisning till aktivitetsmängd lagras utomhus,
- brännbart avfall som inför förbränning lagras i låsta containers som är uppställda utomhus.

Med särskilt utsedd och tydligt avgränsad plats avses en för ändamålet särskilt iordningställd och tydligt markerad plats där endast denna typ av kärnämne eller kärnavfall lagras. Den föreskrivna dokumenterade riskanalysen bör bl.a. ligga till grund för valet av platsen.

Till 6 §

Personens uppgift bör vara att kontrollera och följa upp tillämpningen av det fysiska skyddet vid anläggningen. Den person som utses, behöver ges en tillräckligt stark och fristående ställning i organisationen med befogenheter att rapportera direkt till anläggningens högsta chef.

Till 7 §

Säkerhetsprövningen syftar till att så långt möjligt säkerställa att de personer som utför uppgifter vid anläggningen är pålitliga och lämpliga från säkerhetssynpunkt. Säkerhetsprövningen bör grundas på följande:

- personlig kännedom om den prövade t.ex. genom intervjuer inför anställning,
- uppgifter som framgår av betyg, intyg och referenser,
- registerkontroll d.v.s. inhämtning av uppgifter från polisregister.

Säkerhetsprövningen bör fortlöpande följas upp t.ex. genom att chefer upprätthåller en god personkännedom om sina medarbetare.

Den vägledning som publicerats av Svenska Kraftnät⁴ kan utgöra stöd när det gäller genomförande av säkerhetsprövning.

⁴ Vägledning – Säkerhetsprövning. Den version som publicerades i december 1998

För personer som inte är anställda av tillståndshavaren t.ex. inhyrd personal eller entreprenörspersonal bör det i avtal eller kontrakt framgå att säkerhetsprövning kommer att göras.

Säkerhetsskyddslagen och förordningen innehåller bestämmelser om förutsättningarna för genomförandet av säkerhetsprövning samt i vilka fall den också kan innefatta registerkontroll.

Till 8 §

Med kontrollerade former avses i detta sammanhang att studiebesöket inte får äventyra säkerheten eller det fysiska skyddet vid anläggningen.

Innan studiebesök medges bör behovet av att genomföra studiebesök inom anläggningen noggrant prövas. Vidare bör alternativ, såsom användning av modern informationsteknik, noga övervägas.

Studiebesök bör endast ske i förberedda besökslingor. Besökslingorna bör alltid noga analyseras med avseende på risken för att anläggningens säkerhet kan påverkas och att syftet med det fysiska skyddet motverkas. Vid behov bör kompensatoriska åtgärder vidtas för att upprätthålla skydds- och säkerhetsnivån i samband med studiebesök. Vidare bör besökare omfattas av den säkerhetskontroll som tillämpas vid respektive anläggning för att förhindra att otillåtna föremål förs in i anläggningen. Se allmänt råd till 1.15 och 2.14.

Studiebesök i anläggningens kontrollrum eller bevakningscentral bör medges mycket restriktivt.

Besöksgrupper bör förutom en guide åtföljas av bevakningspersonal. Den personal som eskorterar studiebesökare, såväl guider som bevakningspersonal, bör ges lämplig utbildning och träning för att kunna hantera hotsituationer som kan uppstå under studiebesöket.

Förutsättningarna för och genomförandet av studiebesök vid anläggningen bör vara dokumenterade i en instruktion.

Till 9 §

Med uppgifter av avgörande betydelse för anläggningens säkerhetsåtgärder avses sådana uppgifter som i betydande grad kan vara till ledning för den som har antagonistiska syften t.ex. att orsaka en radiologisk olycka genom sabotage eller att stjäla kärnämne eller kärnavfall. Som exempel på sådana uppgifter, som normalt förekommer i anläggningens säkerhetsredovisning, kan nämnas detaljerade beskrivningar av anläggningens barriärer och säkerhetsfunktioner med ingående säkerhetssystem eller information om konstruktionsförutsättningar och utformning av det fysiska skyddet.

Sådana uppgifter bör endast delges de personer som behöver dem för fullgörande av sina arbetsuppgifter. Om inhyrd personal eller entreprenörsföretag anlitas bör möjligheten att teckna sekretessförbindelse övervägas. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt information om de åtgärder som ska vidtas då anläggningen är utsatt för hot eller angrepp.

Med uppgifter avses här såväl ritningar, kartor, fotografier som dokument som innehåller information om säkerhetsåtgärder. Det bör noteras att uppgifter oavsett på vilket medium de finns behöver skyddas mot obehörig åtkomst. Se även de allmänna råden till 11 § nedan.

Ytterligare bestämmelser om hantering av uppgifter som är av betydelse för rikets säkerhet eller för skyddet mot terrorism finns i säkerhetsskyddslagstiftningen.⁵

Till 10 §

Låssystemen till och inom bevakat område, skyddat område och inre förvaringsutrymme bör ha en säkerhetsnivå som motsvarar det fysiska skyddet i övrigt. Nycklar/nyckelkort bör lämnas ut mot kvitto och register bör föras över utlämnade nycklar/nyckelkort.

Vidare bör rutiner finnas för rapportering och vid behov utbyte av lås vid förlust av nycklar/nyckelkort och återlämning och spärrning av nycklar/nyckelkort då personer slutar sin anställning eller sitt uppdrag.

Till 11 §

Med datoriserade system av betydelse för anläggningens säkerhet avses t.ex. processdatorer eller blockdatorer. Vidare avses system såsom tillträdeskontrollsystem, larmdatorsystem m.m. vars funktioner är väsentliga för upprätthållandet av det fysiska skyddet av anläggningen.

Åtgärder bör vidtas dels för att skydda anslutna terminaler/datorer från obehörig åtkomst t.ex. genom att begränsa tillträdet till lokaler där dessa finns placerade dels, för att skydda systemen från dataintrång t.ex. med brandväggar eller fysisk separation från administrativa datanät.

Till bilaga 2

Till 1.1

Om det vid en anläggningsplats finns flera kärntekniska anläggningar kan bevakningen vara organiserad så att såväl ansvarig arbetsledning som bevakningspersonalen har hela anläggningsplatsen som sitt arbetsområde.

⁵ Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Tillståndshavaren bör genomföra en bemanningsanalys för att komma fram till hur mycket bevakningspersonal som behövs vid anläggningen. Om bevakningspersonalen har flera ansvarsområden, även t.ex. brandbekämpning, bör särskild uppmärksamhet ägnas åt detta i bemanningsanalysen för att säkerställa att tillräcklig prioritet ges åt bevakningsuppgifterna i händelse t.ex. samtidigt obehörigt intrång och brand.

Det bör noteras att kontroll av anordningar för fysiskt skydd inte behöver utföras av bevakningspersonal utan även kan utföras av annan personal t.ex. service- och underhållspersonal. Om bevakningspersonalen ges denna uppgift måste tillståndshavaren ta hänsyn till detta i bemanningsanalysen.

Med särskilt utbildad personal avses att bevakningspersonalen har genomgått av Rikspolisstyrelsen föreskriven fullständig väktargrundkurs för väktare i auktoriserat bevakningsföretag eller om anläggningen är skyddsobjekt - skyddsvaktsutbildning. Dessutom bör utbildningen omfatta en särskild objektsanpassad utbildning vid den anläggning som bevakningsuppdraget avser.

Tillståndshavaren bör ha rutiner som säkerställer att såväl egen som inhyrd bevakningspersonal innehar tillräcklig kompetens och nödvändiga godkännanden.

Till 1.2

Exempel på tillfällen när detta kan bli aktuellt är om den bevakningstekniska utrustningen upphör att fungera och tillfälligt behöver ersättas med personell bevakning eller vid en hotsituation där behov av ytterligare bevakningspersonal snabbt uppstår.

Till 1.3

Vissa av de kärntekniska anläggningarna utgör skyddsobjekt efter beslut av länsstyrelse. Upplysningen syftar till att uppmärksamma berörda tillståndshavare på de särskilda bestämmelser om bl.a. bevakning samt skyddsvakter och deras befogenheter som gäller vid skyddsobjekt.

Till 1.4

Bevakningscentralen bör vara placerad inom skyddat område eller ha motsvarande skydd.

För att säkerställa detektion och verifiering av obehörigt intrång bör endast en in- och utgång till bevakningscentralen användas. Nödutrymningsvägar bör vara låsta och endast kunna öppnas inifrån bevakningscentralen. Ingången till bevakningscentralen bör ha två låsta dörrar i serie så att en ingångssluss bildas. Ingångsslussen bör vara utformad så att tillträdet kan kontrolleras av operatören inne i bevakningscentralen.

För att säkerställa att obehöriga inte får tillträde till bevakningscentralen bör personalen i bevakningscentralen, t.ex. med tv-kamera, kunna övervaka den yttre ingångsdörren och utrymmet närmast denna.

Syftet med övervakad överföring av larm är att omedelbart få kännedom om att sambandet inte längre fungerar, t.ex. på grund av ett tekniskt fel eller ett sabotage.

Till 1.5

Målsättningen bör vara att kunna upprätthålla de angivna funktionerna från den ordinarie bevakningscentralen. För att säkerställa oavbruten funktion hos bevakningscentralen bör skyddet utformas så att personalen i bevakningscentralen kan utföra sina uppgifter vid såväl normala driftförhållanden som t.ex. vid en brand, radiologisk olycka eller en annan allvarlig hotsituation såsom ett väpnat angrepp. Exempelvis bör åtgärder vidtas så att personalen alltid har tillgång till frisk andningsluft. Alternativt kan en reservbevakningscentral anordnas för att säkerställa en oavbruten funktion.

Till 1.6

För att föreskrivna funktioner ska kunna upprätthållas oavbrutet i bevakningscentralen innebär kravet på reservkraftförsörjning i praktiken krav på avbrottsfri kraft. För att tillförsäkra hög tillgänglighet för bevakningsteknisk utrustning, såsom larmdetektorer, belysning och kameror, bör även denna förses med reservkraftförsörjning.

Till 1.7

Utformningen av områdesskyddet bör vägas samman med den personella bevakningen vid anläggningen. Långa insatstider vid larm bör t.ex. kompenseras av bättre fysiska barriärer. Ett robust och väl balanserat skydd bör eftersträvas t.ex. bör passager in till bevakat område genom grindar, kulvertar, kylvattenintag och -utsläpp m.m. hålla samma skyddsnivå som områdesskyddet i övrigt.

För att motsvara de krav som ställs på områdesskyddet bör det bevakade området vara omgärdat av dubbla stängsel med en fri zon av minst 6 meter mellan och på vardera sidan av de båda stängslen.

För att försvåra och fördröja obehörigt intrång bör stängsel vara tillräckligt höga och stabila samt förses med tagtråd i ovankant. Vidare bör antalet in- och utgångar nogt övervägas och begränsas till ett minimum.

Larmdetektorer av minst två olika typer bör användas för att dels uppnå så hög detektionssannolikhet som möjligt dels reducera antalet oönskade larm.

För undvikande av fellarm/oönskade larm bör larmdetektorer vara placerade i den fria zonen mellan stängslen. Vidare bör rutiner finnas för att fortlöpande analysera larmfrekvenser och vid behov vidta åtgärder för att minimera fellarm/oönskade larm.

Med motorfordon avses här normalt förekommande personbilar och lastfordon.

Till 1.8

För att fastställa detektionsgränser vid respektive anläggning bör en riskanalys genomföras av tillståndshavaren. Utrustning för att detektera kärnämne eller kärnavfall kan placeras antingen vid personalutgång och fordonsutfart eller i anslutning till de utrymmen där kärnämne eller kärnavfall hanteras, bearbetas eller lagras.

Till 1.9

Ett robust och väl balanserat skalskydd bör eftersträvas t.ex. bör väggar, golv, tak, fönster, dörrar, karmar, luckor, låsanordningar m.m. in till skyddat område ha tillräcklig hållfasthet mot obehörigt intrång samt vara låsta och larmade. I förekommande fall gäller även detta kylvattenintag och -utsläpp.

Till 1.10

Syftet med sektionering är att underlätta bevakning och tillträdeskontroll vid olika driftlägen så att personal endast ges tillträde till de delar av anläggningen som behövs för att utföra arbetsuppgifter. Tillståndshavaren bör fastställa hur sektioneringen ska vara utformad vid olika driftlägen såväl vid normal drift som under revisionsavställning. I vissa fall är det inte praktiskt möjligt eller ändamålsenligt att dela in det skyddade området i sektioner.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att utformningen av skalskyddet inte på ett negativt sätt påverkar säkerheten vid anläggningen i övrigt.

Till 1.11

Det kärnämne som avses utgörs i huvudsak av separerat plutonium eller höganrikat uran som ur icke-spridningssynpunkt är det mest stöldbegärliga och därför måste förvaras i utrymmen som är robust konstruerade och väl skyddade.

Till 1.12

Syftet med tillträdesskyddet är att en person endast ska medges tillträde till de delar av anläggningen som behövs för att han eller hon ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. De kategorier av personer som kan komma i fråga är följande:

- personer som utför arbetsuppgifter i anläggningen,
- besökare i tjänsteärende.

Förutom dessa kategorier kan även studiebesökare medges tillträde, enligt 8 §.

Till 1.14

Rutiner för tillträde till anläggningen bör vara dokumenterade i en instruktion. Antalet personer som har rätt att medge tillträde till anläggningen bör vara begränsat och förteckningen över dessa bör hållas aktuell. Förteckningen över de personer som medges tillträde till anläggningen bör innehålla uppgift om till vilka delar av anläggningen de givits tillträde. Förteckningen bör sparas i minst ett år.

Som exempel på föremål som inte bör få tas in i anläggningen utan särskilt tillstånd, kan nämnas kameror, vapen samt explosiva, giftiga och brandfarliga varor.

Till 1.15

För att kontrollera att otillåtna föremål inte tas in i anläggningen (säkerhetskontroll) bör tekniska hjälpmedel som t.ex. metalldetektorer och bagageröntgenutrustning rutinemässigt användas. Möjlighet till detektion av sprängämne bör också finnas och användningen bör vara baserad på en riskanalys. Säkerhetskontrollen bör organiseras så att kontrollåtgärderna tillämpas på alla de personer som medges tillträde till anläggningen d.v.s. såväl anställda, entreprenörspersonal som tillfälliga besökare oavsett om de anländer till fots eller i fordon.

Till 1.16

Behovet av att tillåta fordonstrafik inom bevakat område bör noggrant övervägas och eventuella tillstånd bör vara föremål för återkommande prövning. Tillträde för fordon till skyddat område bör noga övervägas i varje enskilt fall och tillstånd bör krävas i varje enskilt fall och endast medges om andra alternativ saknas. Innan ett fordon ges tillträde till skyddat område bör det noggrant genomsökas t.ex. med avseende på vapen och sprängämne.

Genomsökning av fordon bör göras på en för ändamålet särskilt anordnad plats som medger att genomsökningen kan genomföras innan fordonet ges tillträde till bevakat eller skyddat område. En sådan fordonskontrollplats kan lämpligen utformas med en slussfunktion som säkerställer att fordonet inte kan köras vidare innan genomsökningen slutförts.

För att begränsa behovet av tillträde för externa fordon som medför gods till anläggningen kan en godsmottagningsterminal i anslutning till bevakat område upprättas. Efter lossning och nödvändig undersökning av godset

kan det sedan transporteras vidare inom anläggningen med anläggningens egna fordon.

Tillståndshavarna bör se över hur personalparkeringar är lokaliserade och reglerna för fordonstrafik på de områden som ligger i anslutning till bevakat och skyddat område.

Till 1.17

För att säkerställa detektion och verifiering av obehörigt intrång bör endast en in- och utgång till kontrollrummet användas. Nödutrymningsvägar bör vara låsta och endast kunna öppnas inifrån kontrollrummet.

För att obehöriga inte ska ges tillträde till kontrollrummet bör personalen i kontrollrummet, t.ex. med tv-kamera, kunna övervaka den yttre ingångsdörren, nödutrymningsvägar och utrymmena närmast dessa.

Till 1.19

Som exempel på hot mot verksamheten i kontrollrummet kan nämnas, ett väpnat angrepp mot anläggningen i syfte att ockupera eller skada anläggningen. Syftet med de åtgärder som krävs i föreskriften är att kontrollrumspersonalen ska kunna vidta, i förväg förberedda åtgärder, för att omöjliggöra för en angripare att från kontrollrummet utföra åtgärder som kan leda till en radiologisk olycka. Följaktligen måste operatörspersonalen på kort tid kunna blockera manövermöjligheter från kontrollrummet och utrymma detta.

Till 1.22

Vid allvarliga hotsituationer, t.ex. ett väpnat angrepp mot en kärnkraftsanläggning, kan en situation uppstå där ordinarie kontrollrum inte längre är tillgängligt och reservövervakningsplatsen inte är möjlig att besätta utan biträde av polispersonal. I en sådan situation bör det finnas möjlighet att från en skyddad plats övervaka reaktorns tillstånd. Den tillgängliga informationen kan utgöra underlag för att:

- bedöma om omedelbara beredskapsåtgärder behöver vidtas,
- bedöma om omedelbara lokala manövrar i drabbat block behöver vidtas.

Informationen kan också användas som underlag för att prioritera nödvändiga polisinsatser t.ex. att eskortera operatörspersonal till lokala manöverplatser eller att säkra utrymmen i anläggningen.

Till 1.24

Det interna sambandet syftar till att vid ett hot, obehörigt intrång eller sabotage möjliggöra kommunikation mellan bevakningscentralen och befattningshavare såsom evakningspersonal, driftledning, vakthavande ingenjör (VHI) eller motsvarande, kontrollrumspersonal, samt den kom-

munikation som kan behövas för att bringa och bibehålla anläggningen i säkert läge.

Det externa sambandet syftar till att vid ett hot, obehörigt intrång eller sabotage möjliggöra kommunikation mellan bevakningscentralen och myndigheter såsom polismyndighet, räddningstjänst eller länsstyrelse. Vid en allvarlig hotsituation är det mycket viktigt att sambandsutrustningen har hög tillförlitlighet och tillgänglighet så att t.ex. ett överfallslarm omedelbart når polismyndigheten.

För att kontinuerligt kunna upprätthålla den föreskrivna kommunikationen förutsätts sambandsutrustningen vara försedd med reservkraftförsörjning.

Till 1.25

De arbeten som avses är de årligt återkommande revisionerna i samband med bränslebyte och andra större reparationsarbeten där entreprenörspersonal i större antal ges tillträde till skyddat område. Sådana arbeten medför betydande svårigheter att övervaka att främmande föremål inte tas in i anläggningen som en förberedelse för skadegörelse eller sabotage.

Målsättningen med genomsökning bör därför vara att dels upptäcka förberedelser för skadegörelse eller sabotage, dels så långt möjligt ge underlag för bedömning av trovärdigheten av hot t.ex. bombhot som framförs efter återstart av en kärnkraftsreaktor.

Om möjligt bör genomsökningen göras med biträde av särskilt utbildad polispersonal med bombsökhund. Polismyndigheternas roll i samband med genomsökning framgår av Rikspolisstyrelsens författningssamling.⁶

Genomsökning av anläggningen bör vara en förutsättning för att anläggningen ska betraktas som driftklar.

Till 2.1

Om det vid en anläggningsplats finns flera kärntekniska anläggningar kan bevakningen vara organiserad så att såväl ansvarig arbetsledning som bevakningspersonalen har hela anläggningsplatsen som sitt arbetsområde.

Tillståndshavaren bör genomföra en bemanningsanalys för att komma fram till hur mycket bevakningspersonal som behövs vid anläggningen. Om bevakningspersonalen har flera ansvarsområden t.ex. brandbekämpning bör särskild uppmärksamhet ägnas åt detta i bemanningsanalysen för

⁶ RPSFS 2000:54, FAP 206:3, den 23 augusti 2000 med allmänna råd om polisinsatser vid kärnkraftverk m.m. – Avsökning efter revision eller reparation

att säkerställa att tillräcklig prioritet ges åt bevakningsuppgifterna i händelse av t.ex. samtidigt obehörigt intrång och brand.

Med särskilt utbildad personal avses att bevakningspersonalen har genomgått av Rikspolisstyrelsen föreskriven fullständig väktargrundkurs för väktare i auktoriserat bevakningsföretag eller om anläggningen är skyddsobjekt - skyddsvaktsutbildning. Dessutom ska utbildningen omfatta en särskild objektsanpassad utbildning vid den anläggning som bevakningsuppdraget avser.

Tillståndshavaren bör ha rutiner som säkerställer att såväl egen som inhyrd bevakningspersonal innehar tillräcklig kompetens och nödvändiga godkännanden.

Till 2.2

Exempel på tillfällen när detta kan bli aktuellt är om den bevakningstekniska utrustningen upphör att fungera och tillfälligt behöver ersättas med personell bevakning eller vid en hotsituation där behov av ytterligare bevakningspersonal snabbt uppstår.

Till 2.3

Vissa av de kärntekniska anläggningarna utgör skyddsobjekt efter beslut av länsstyrelse. Upplysningen syftar till att uppmärksamma berörda tillståndshavare på de särskilda bestämmelser om bl.a. bevakning samt skyddsvakter och deras befogenheter som gäller vid skyddsobjekt.

Till 2.4

Bevakningscentralen bör vara placerad inom skyddat område eller ha motsvarande skydd.

För att säkerställa detektion och verifiering av obehörigt intrång bör endast en in- och utgång till bevakningscentralen användas. Nödutrymningsvägar bör vara låsta och endast kunna öppnas inifrån bevakningscentralen. Ingången till bevakningscentralen bör ha två låsta dörrar i serie så att en ingångssluss bildas. Ingångsslussen bör vara utformad så att tillträdet kan kontrolleras av operatören inne i bevakningscentralen.

För att säkerställa att obehöriga inte får tillträde till bevakningscentralen bör personalen i bevakningscentralen, t.ex. med tv-kamera, även kunna övervaka den yttre ingångsdörren och utrymmet närmast denna.

Syftet med en övervakad överföring av larm är att omedelbart få kännedom om att sambandet inte längre fungerar t.ex. på grund av ett tekniskt fel eller ett sabotage.

Till 2.5

Målsättningen bör vara att kunna upprätthålla de angivna funktionerna från den ordinarie bevakningscentralen. För att säkerställa oavbruten funktion hos bevakningscentralen bör skyddet utformas så att personalen i bevakningscentralen kan utföra sina uppgifter vid såväl normala driftförhållanden som t.ex. vid en brand, radiologisk olycka eller en annan allvarlig hotsituation såsom ett väpnat angrepp. Exempelvis bör åtgärder vidtas så att personalen alltid har tillgång till frisk andningsluft.

Alternativt kan en reservbevakningscentral anordnas för att säkerställa en oavbruten funktion.

Till 2.6

För att föreskrivna funktioner ska kunna upprätthållas oavbrutet i bevakningscentralen innebär kravet på reservkraftförsörjning i praktiken krav på avbrottsfri kraft. För att tillförsäkra hög tillgänglighet för bevakningsteknisk utrustning, såsom larmdetektorer, belysning och kameror bör även denna förses med reservkraftförsörjning.

Till 2.7

Utformningen av områdesskyddet bör vägas samman med den personella bevakningen vid anläggningen. Långa insatstider vid larm bör t.ex. kompenseras av bättre fysiska barriärer. Ett robust och väl balanserat skydd bör eftersträvas t.ex. måste passager in till bevakat område genom grindar, kulvertar, kylvattenintag och -utsläpp m.m. hålla samma skyddsnivå som områdesskyddet i övrigt.

För att motsvara de krav som ställs på områdesskyddet bör det bevakade området vara omgärdat av dubbla stängsel med en fri zon av minst 6 meter mellan och på vardera sidan av de båda stängslen.

För att försvåra och fördröja obehörigt intrång bör stängsel vara tillräckligt höga och stabila samt förses med taggtråd i ovankant. Vidare bör antalet in- och utgångar nogt övervägas och begränsas till ett minimum.

För undvikande av fellarm/oönskade larm bör larmdetektorer vara placerade i den fria zonen mellan stängslen. Vidare bör rutiner finnas för att fortlöpande analysera larmfrekvenser och vid behov vidta åtgärder för att minimera fellarm/oönskade larm.

Med motorfordon avses här normalt förekommande personbilar och lastfordon.

Till 2.8

För att fastställa detektionsgränser vid respektive anläggning bör en riskanalys genomföras av tillståndshavaren. Urustning för att detektera kärnämne eller kärnavfall kan placeras antingen vid personalutgång och for-

donsutfart eller i anslutning till de utrymmen där kärnämne eller kärnavfall hanteras, bearbetas eller lagras.

Till 2.9

Ett robust och väl balanserat skalskydd bör eftersträvas t.ex. bör väggar, golv, tak, fönster, dörrar, karmar, luckor, låsanordningar m.m. in till skyddat område ha tillräcklig hållfasthet mot obehörigt intrång samt vara låsta och larmade. I förekommande fall gäller även detta kylvattenintag och -utsläpp.

Till 2.10

Syftet med sektioneringen är att underlätta bevakning och tillträdeskontroll vid olika driftlägen så att personal endast ges tillträde till de delar av anläggningen som behövs för att utföra arbetsuppgifter. Tillståndshavaren bör fastställa hur sektioneringen ska vara utformad vid olika driftlägen såväl vid normal drift som under planerad avställning. I vissa fall är det inte praktiskt möjligt eller ändamålsenligt att dela in det skyddade området i sektioner.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att utformningen av skalskyddet inte på ett negativt sätt påverkar säkerheten vid anläggningen i övrigt.

Till 2.11

Syftet med tillträdesskyddet bör vara att en person endast ska medges tillträde till de delar av anläggningen som behövs för att han eller hon ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. De kategorier av personer som kan komma i fråga är följande:

- personer som utför arbetsuppgifter i anläggningen,
- besökare i tjänsteärende.

Förutom dessa kategorier kan även studiebesökare medges tillträde, enligt 8 §.

Till 2.13

Rutiner för tillträde till anläggningen bör vara dokumenterade i en instruktion. Antalet personer som har rätt att medge tillträde till anläggningen bör vara begränsat och förteckningen över dessa bör hållas aktuell. Förteckningen över de personer som medges tillträde till anläggningen bör innehålla uppgift om till vilka delar av anläggningen de givits tillträde. Förteckningen bör sparas i minst ett år.

Som exempel på sådana föremål som inte bör få tas in i anläggningen, utan särskilt tillstånd, kan nämnas kameror, vapen samt explosiva, giftiga och brandfarliga varor.

Till 2.14

För att kontrollera att otillåtna föremål inte tas in i anläggningen (säkerhetskontroll) bör tekniska hjälpmedel som t.ex. metalldetektor, bagageröntgenutrustning och sprängämnesdetektor finnas tillgängliga. Utformningen och omfattningen av säkerhetskontrollen bör vara baserad på en analys. Beroende på hotsituationen kan t.ex. omfattningen av kontrollerna variera över tiden. Säkerhetskontrollen bör organiseras så att kontrollåtgärderna vid behov kan tillämpas på alla personer som medges tillträde till anläggningen d.v.s. såväl anställda, entreprenörspersonal som tillfälliga besökare oavsett om de anländer till fots eller i fordon.

Till 2.15

Behovet av att tillåta fordonstrafik inom bevakat område bör noggrant övervägas och eventuella tillstånd bör vara föremål för återkommande prövning. Tillträde för fordon till skyddat område bör noga övervägas i varje enskilt fall och tillstånd bör krävas i varje enskilt fall och endast medges om andraalternativ saknas. Innan ett fordon ges tillträde till skyddat område bör det noggrant genomsökas t.ex. med avseende på vapen och sprängämne.

Utformningen och omfattningen av de åtgärder som behöver vidtas för att förebygga att otillåtna föremål tas in i anläggningen med fordon bör baseras på en analys. Se allmänt råd till 2.14.

Genomsökning av fordon bör göras på en för ändamålet särskilt anordnad plats som medger att genomsökningen kan genomföras innan fordonet ges tillträde till bevakat eller skyddat område. En sådan fordonskontrollplats kan lämpligen utformas med en slussfunktion som säkerställer att fordonet inte kan köras vidare innan genomsökningen slutförts.

För att begränsa behovet av tillträde för externa fordon som medför gods till anläggningen kan en godsmottagningsterminal i anslutning till bevakat område upprättas. Efter lossning och nödvändig undersökning av godset kan det sedan transporteras vidare inom anläggningen med anläggningens egna fordon.

Tillståndshavarna bör se över hur personalparkeringar är lokaliserade och reglerna för fordonstrafik på de områden som ligger i anslutning till bevakat och skyddat område.

Till 2.16

För att säkerställa detektion och verifiering av obehörigt intrång bör endast en in- och utgång till kontrollrummet användas. Nödutrymningsvägar bör vara låsta och endast kunna öppnas inifrån kontrollrummet.

För att obehöriga inte ska ges tillträde till kontrollrummet bör personalen i kontrollrummet, t.ex. med tv-kamera, kunna övervaka den yttre ingångsdörren, nödutrymningsvägar och utrymmena närmast dessa.

Till 2.17

Som exempel på hot mot verksamheten i kontrollrummet kan nämnas, ett väpnat angrepp mot anläggningen i syfte att ockupera eller skada anläggningen. Syftet med de åtgärder som krävs är att kontrollrumspersonalen ska kunna vidta, i förväg förberedda åtgärder, för att omöjliggöra för en angripare att från kontrollrummet utföra åtgärder som kan leda till radiologisk olycka eller reaktorhaveri. Följaktligen måste operatörspersonalen på kort tid kunna blockera manövermöjligheter från kontrollrummet och utrymma detta.

Till 2.21

Det interna sambandet syftar till att vid ett hot, obehörigt intrång eller sabotage möjliggöra kommunikation mellan bevakningscentralen och befattningshavare såsom bevakningspersonal, driftledning, vakthavande ingenjör (VHI) eller motsvarande, kontrollrumspersonal samt den kommunikation som kan behövas för att bringa och bibehålla anläggningen i säkert läge.

Det externa sambandet syftar till att vid ett hot, obehörigt intrång eller sabotage möjliggöra kommunikation mellan bevakningscentralen och myndigheter såsom polismyndighet, räddningstjänst eller länsstyrelse. Vid en allvarlig hotsituation är det mycket viktigt att sambandsutrustningen har hög tillförlitlighet och tillgänglighet så att t.ex. ett överfallsalarm omedelbart når polismyndigheten. För att kontinuerligt kunna upprätthålla den föreskrivna kommunikationen förutsätts sambandsutrustningen vara försedd med reservkraftförsörjning.

Till 3.1

Bevakningen kan utföras antingen med egen eller med inhyrd bevakningspersonal och genomförs i form av stationär och/eller återkommande ronderande bevakning. Utformningen och omfattningen av bevakningen bör baseras på en analys.

Med särskilt utbildad personal avses att bevakningspersonalen har genomgått av Rikspolisstyrelsen föreskriven fullständig väktargrundkurs för väktare i auktoriserat bevakningsföretag eller om anläggningen är skyddsobjekt - skyddsvaktsutbildning. Dessutom ska utbildningen omfatta en särskild objektsanpassad utbildning vid den anläggning som bevakningsuppdraget avser.

Tillståndshavaren bör ha rutiner som säkerställer att såväl egen som inhyrd bevakningspersonal innehar tillräcklig kompetens och nödvändiga godkännanden.

Till 3.2

Exempel på tillfällen när detta kan bli aktuellt är om den bevakningstekniska utrustningen upphör att fungera och tillfälligt behöver ersättas med personell bevakning eller vid en hotsituation där behov av ytterligare bevakningspersonal snabbt uppstår.

Till 3.3

Detta kan uppnås genom att det vid anläggningsplatsen finns en bevakningscentral dit andra kärntekniska anläggningar är anslutna eller genom avtal med ett bevakningsföretag som disponerar en bevakningscentral.

Till 3.5

För att förebygga obehörigt intrång kan bevakat område vara omgärdat av ett stängsel som är tillräckligt högt och stabilt samt försett med taggtråd i ovankant. Om anläggningen är inrymd i en byggnad med annan icke kärnteknisk verksamhet, t.ex. en institution på en högskola kan områdesskyddet utgöras av omslutande byggnadsdelar såsom väggar, dörrar m.m.

Till 3.6

För att fastställa detektionsgränser vid respektive anläggning bör en riskanalys genomföras av tillståndshavaren. Utrustning för att detektera kärnämne eller kärnavfall kan placeras antingen vid personalutgång och fordonsutfart eller i anslutning till de utrymmen där kärnämne eller kärnavfall hanteras, bearbetas eller lagras.

Till 3.7

Ett robust och väl balanserat skalskydd bör eftersträvas t.ex. bör väggar, golv, tak, fönster, dörrar, karmar, luckor, låsanordningar m.m. in till skyddat område ha tillräcklig hållfasthet mot obehörigt intrång samt vara låsta och larmade.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att utformningen av skalskyddet inte på ett negativt sätt påverkar säkerheten vid anläggningen i övrigt.

Till 3.9

Syftet med tillträdesskyddet bör vara att en person endast ska medges tillträde till de delar av anläggningen som behövs för att han eller hon ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. De kategorier av personer som kan komma i fråga är följande:

- personer som utför arbetsuppgifter i anläggningen,
- besökare i tjänsteärende.

Förutom dessa kategorier kan även studiebesökare medges tillträde, enligt 8 §.

Till 3.11

Rutiner för tillträde till anläggningen bör vara dokumenterade i en instruktion. Antalet personer som har rätt att medge tillträde till anläggningen bör vara begränsat och förteckningen över dessa bör hållas aktuell. Förteckningen över de personer som medges tillträde till anläggningen bör innehålla uppgift om till vilka delar av anläggningen de givits tillträde. Förteckningen bör sparas i minst ett år.

Till 3.12

Behovet av att tillåta fordonstrafik inom bevakat område bör noggrant övervägas och eventuella tillstånd bör vara föremål för återkommande prövning. Tillträde för fordon till skyddat område bör noga övervägas i varje enskilt fall och tillstånd bör krävas i varje enskilt fall och endast medges om andra alternativ saknas.

För att begränsa behovet av tillträde för externa fordon som medför gods till anläggningen kan en godsmottagningsterminal i anslutning till bevakat område upprättas. Efter lossning och nödvändig undersökning av godset kan det sedan transporteras vidare inom anläggningen med anläggningens egna fordon.

Till 3.13

Det interna sambandet syftar till att vid ett hot, obehörigt intrång eller sabotage möjliggöra kommunikation mellan bevakningscentralen och befattningshavare såsom bevakningspersonal, driftledning, vakthavande ingenjör (VHI) eller motsvarande, kontrollrumspersonal samt den kommunikation som kan behövas för att bringa och bibehålla anläggningen i säkert läge.

Det externa sambandet syftar till att vid ett hot, obehörigt intrång eller sabotage möjliggöra kommunikation mellan bevakningscentralen och myndigheter såsom polismyndighet, räddningstjänst eller länsstyrelse. Vid en allvarlig hotsituation är det mycket viktigt att sambandsutrustningen har hög tillförlitlighet och tillgänglighet så att t.ex. ett överfallsalarm omedelbart når polismyndigheten.

Syftet med en övervakad överföring av larm är att omedelbart få kännedom om att sambandet inte längre fungerar t.ex. på grund av ett tekniskt fel eller ett sabotage.

Dessa allmänna råd börjar gälla den 1 februari 2009.

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

ANN-LOUISE EKSBORG

Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: +46 8 799 40 00
Fax: +46 8 799 40 10

E-post: registrator@ssm.se
Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se